

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 0879/2017

Cliente: **FONTE DE ÁGUA MINERAL CASA DA PEDRA LTDA - ME**

CNPJ/CPF: 08.579.679/0001-27

Endereço: Estrada Municipal Avelina Tomazzoni Piccoli, 285 Trav. Thompson Flores - Monte Bérico - Caxias do Sul/RS

DADOS DA AMOSTRA

Amostra: Água - Poço Artesiano - Sala de Envase

Recebimento: 01/02/17 10:05

Temperatura no recebimento: 0 °C

Responsável pela coleta: ENGEQUÍMICA (Mateus Missaglia)

Data da Coleta: 01/02/2017 09:31

Amostragem: ENG PG 03 - R05

Condições Climáticas: Tempo Nublado

Preservação: Frascos conforme normas vigentes

Período de realização dos ensaios: 01/02/2017 à 02/02/2017

Análises Microbiológicas

ENSAIOS	RESULTADO	UNIDADE	METODOLOGIA	L.Q.
Clostridium Perfringens	0	UFC/100mL	CMMEF 4ª ed.	0
Coliformes Totais*	Não Detectado	100 mL	SMEWW 22ª - Método nº 9223 B	Ausência
Enterococos	Não Detectado	NMP/100 mL	CMMEF 4ª ed.	1,1
Escherichia coli*	Não Detectado	100 mL	SMEWW 22ª - Método nº 9223 B	Ausência
Pseudomonas Aeruginosa	Não Detectado	NMP/100 mL	SMEWW 22ª - Método 9213 "F"	1,1

LEGENDA: L.Q: Limite de Quantificação; SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; N.O.: Não Objetável; NTU: Unidade Nefelométrica de Turbidez; MBAS: Substâncias que reagem com azul de metileno; UFC: Unidade Formadora de Colônia; NMP: Número mais provável; µS: microSiemens.

*** Ensaio reconhecido pela Rede Metrológica quanto aos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005**

Segundo a Resolução RDC N.º 275 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de 22/09/2005, que dispõe sobre o Regulamento Técnico de características microbiológicas p/ Água Mineral Natural e Água Natural, a amostra analisada ESTÁ em conformidade com a referida Resolução, com referência aos ensaios realizados.

Caxias do Sul, 02 de fevereiro de 2017



Farm. Bioquímica Carolina Bertotto
Gerente Técnico



CRQ 5º Região 1877 CREA RS 36540

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 0879/2017

CRF RS 8979

Assinatura Eletrônica: 68F7DBE97A0EDEBDE52652766B2ECF19

Estes resultados aplicam-se exclusivamente à amostra analisada. É proibida a reprodução parcial deste relatório sem a autorização prévia da ENGEQUIMICA LTDA.

ENG RG 97 (R02) - Emitido em: 27/01/2016

